



Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309 Teile 1 und 7 für das Wärmeversorgungssystem „Nahwärme Albachten“

Die Stadtwerke Münster GmbH bescheinigen dem Wärmeversorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor f_p FW 309-1:2014

(§22 Absatz 2, GEG 2020)

0,7

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor f_p

(§22 Absatz 3, GEG 2020)

0.7

Emissionsfaktor f_{CO_2eq}

(nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020)

39,8 g_{CO2}/kWh_{th}

ausgestellt am	:	03.11.2021
auf der Datenbasis von	:	Betriebsdaten 2016-2018
dokumentiert im Gutachten vom	:	26.02.2020
gültig bis	:	31.12.2028

Münster, den 05.11.2021