

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309 Teile 1 und 7 für das Wärmeversorgungssystem „Nahwärmesystem Amelsbüren“

Die Stadtwerke Münster bescheinigen dem Wärmeversorgungssystem
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor f_p FW 309-1:2014
(§22 Absatz 2, GEG 2020)

0,0

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor f_p
(§22 Absatz 3, GEG 2020)

0,21

Emissionsfaktor f_{CO_2eq}
(nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020)

0 g_{CO2}/kWh_{th}

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| ausgestellt am | : | 05.11.2021 |
| auf der Datenbasis von | : | Betriebsdaten 2016-2018 |
| dokumentiert im Gutachten vom | : | 26.02.2020 |
| gültig bis | : | 31.12.2028 |

Münster, den 05.11.2021